

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Изобильненская школа» города Алушты
Республики Крым

ПРИНЯТО

на заседании педагогического
совета МОУ «Изобильненская школа»
протокол № 08 от «17» 06 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ «Изобильненская школа»
 /Е.П.Савельева/
приказ № 95/9 от «17» 06 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарной сигнализации.

с.Изобильное 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Администрация МОУ «Изобильненская школа» города Алушты обеспечивает работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики, Приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 (с изм. От 27.07.2006) «О введении в действие Правил пожарной безопасности».

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

2.1. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет директор школы.

2.3. Установки пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии.

2.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация школы обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений и ставит в известность пожарную охрану.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

3.1. При эксплуатации пожарной сигнализации не допускается: - устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки; - загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; - складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей; - использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-либо оборудования; - нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.